



BURMISTRZ MASZEWA

BIP 117

BIURO RADY MIEJSKIEJ
w Maszewie
WPLYNEŁO

dn. 12. 05. 2020

ilość zał.
podpis

Maszewo, dnia 12 maja 2020 r.

BiOŚ.0003.5.2020.AR

**Pani
Jadwiga Augustyniak
Radna Rady Miejskiej
w Maszewie**

Odpowiadając na Pani interpelację złożoną na XIX sesji Rady Miejskiej w Maszewie w dniu 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ponownego sprawdzenia stanu sanitarnego wody w rzece Leśnica, zgodnie z informacją przekazaną przez Panią Kierownik Zakładu Komunalnego w Maszewie, uprzejmie informuję, że na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie nastąpiła awaria sterownika odpowiedzialnego za prawidłową pracę urządzeń. Następstwem tego było nadmierne otwarcie zaworu spustowego ze zbiornika SBR II, co doprowadziło do zwiększonego spustu ścieków oczyszczonych wraz z częścią biologicznie czynnego osadu. Wpłynęło to na mętność wody w rzece. Osad biologiczny czynny nie jest szkodliwy dla środowiska, jednakże może wpływać na klarowność wody. Awaria sterownika została niezwłocznie naprawiona. Dodatkowo w miesiącu kwietniu br. prowadzone były prace konserwacyjne na stawach rybnych zlokalizowanych przed oczyszczalnią ścieków. Przy stawach czyszczone były skarpy, w trakcie których część roślin ze skarp oraz mułu zalegającego w korycie rzeki i stawów popłynęło rzeką w stronę Radzanka. Powyższe prace miały też wpływ na jakość płynącej wody w rzece.

z powierzeniem
BURMISTRZ
Piesio
mgr Paweł Piesio